

Prüfprotokoll

Auftraggeber: Bierbach GmbH & Co. KG, Unna

Auftragsnummer: 110003847

Probeneingang Nr. 409/10

Prüfmaterial: 5 vorbereitete Probenabschnitte der Länge 300 mm
 BILO Rispenband-Spannclip 40/60 mit
 Lochband Breite 58 mm, Dicke 1,5 mm

Prüfungsart: Zugversuch in Anlehnung an DIN EN 10002-1

Probe Nr.	Höchstkraft F_m in kN	Versagensart
1	32,7	Band gerissen
2	33,2	Band gerissen
3	32,9	Band gerissen
4	33,0	Band gerissen
5	32,8	Band gerissen
Mittelwert	32,9	




Foto 1 und 2: Probe Nr. 5 vor und nach dem Versuch

i.A. Hönig / 10.08.2010

i.A. Hönig

